Rozvod stlačeného vzduchu je napojen na kompresor se sušičkou v mačirně

KPH-04



Vymáčecí potrubí

Rozvod vody na mytí

OPH1 — Nový OPH ve šnekovém provedení

Manometr pro měření tlaku v rozvodu tlakového vzduchu (umístěn na konci rozvodu v daném patře)

Kulový kohout

Mezipřírubové šoupátko s pneupohonem - signalizace otevřeno zavřeno

Vyráběná pneumatická klapka

VYPRACOVAL Ing. Dušan Skopal	ODP.PROJ.PROFESE Ing. Dušan Skopal	KONTROLOVAL Ing. Dušan Skopal
OKRES:	OBEC: TRNAVA	
INVESTOR: LYCOS - Trnavske sladovne spol. s.r.o.		

Ing. Dušan Skopal
Drahanovice 264, 783 44 Drahanovice
tel. +420 737 613 610
email: dusan.skopal@seznam.cz
ČKAIT 1202036

Automatizace OPH, precerpavky a automaticke myti

ELEKTROINSTALACE

FORMAT	
DATUM	03.2019
STUPEN	PROJEKT
MERITKO	
ZAK.CISLO: 2019/32	C.PARE
C.VYKRESU 2019-TS001	